

## Vybrané ukazatele kvality pitné vody

veřejný vodovod	pH	zákal	tvrdost (Ca+Mg)	chem. spotřeba kyslíku (CHSK- Mn)	železo (Fe)	dušičnany (NO <sub>3</sub> -)	volný chlor (Cl <sub>2</sub> )	aktualiza ce dne :
	(-)	ZF	mmol/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
	6,5-9,5	5	2-3,5**	3,0	0,2	50	0,3	
Bohumilice	6,4	1,0	1,5	0,4	0,05	40,8	0,09	10.11.2008
Borovany	7,4	1,0	0,9	0,3	0,06	1,5	0,18	10.11.2008
Borová lada	6,3	1,5	0,2	0,3	0,13	3,9	0,07	10.11.2008
Černá v Pošumaví	7,7	1,0	2,0	0,3	0,08	14,5	0,07	10.11.2008
České Budějovice	7,9	1,1	0,9	1,2	0,15	6,5	0,12	10.11.2008
Dubné	8,1	1,0	0,9	1,2	0,08	6,4	0,09	10.11.2008
Frymburk	7,7	1,1	0,4	0,3	0,09	2,5	0,14	10.11.2008
Horažďovice	7,2	1,0	1,5	0,9	0,09	13,3	0,10	10.11.2008
Horní Planá	6,6	1,2	0,4	1,0	0,13	5,1	0,17	10.11.2008
Horní Poříčí	7,5	1,5	1,8	0,4	0,12	1,5	0,08	10.11.2008
Hořice na Šumavě	7,4	1,0	1,1	0,3	0,05	6,0	0,09	10.11.2008
Hradešice	7,6	1,0	1,5	1,2	0,09	26,3	0,06	10.11.2008
Chanovice	8,0	1,1	1,9	1,6	0,07	9,2	0,09	10.11.2008
Chelčice	7,9	1,1	1,1	1,1	0,11	8,3	0,07	10.11.2008
Chlum u Třeboně	8,3	1,0	0,8	1,0	0,11	1,0	0,06	10.11.2008
Choustník	8,2	1,0	0,7	0,3	0,10	1,1	0,15	10.11.2008
Chvalovice	7,7	1,7	2,0	0,4	0,45	1,1	0,06	10.11.2008
Jankov	8,0	1,0	0,9	1,2	0,08	6,3	0,17	10.11.2008
Jarošov	6,9	1,1	1,9	1,8	0,08	33,0	0,16	10.11.2008
Jarošov - Zdešov	6,5	1,2	1,2	0,8	0,20	77,4	0,07	10.11.2008
Kamenná	7,2	1,1	0,6	0,3	0,16	4,2	0,07	10.11.2008
Katovice	7,6	1,8	1,3	2,0	0,16	6,5	0,07	10.11.2008
Ledenice	6,8	1,0	1,2	0,3	0,05	7,5	0,16	10.11.2008
Lhenice	8,1	1,1	0,9	0,9	0,18	6,9	0,27	10.11.2008
Lipno nad Vltavou	7,0	1,0	0,5	0,3	0,06	7,9	0,16	10.11.2008
Loučovice	7,6	1,0	0,4	0,6	0,14	5,8	0,10	10.11.2008
Lužnice	7,5	1,0	2,4	3,4	0,05	3,6	0,07	10.11.2008
Mašice	8,2	1,1	1,0	1,0	0,10	6,1	0,07	10.11.2008
Malý Bor	7,7	1,0	2,5	0,4	0,09	54,3	0,06	10.11.2008
Milevsko	8,1	1,0	1,0	0,8	0,08	16,1	0,07	10.11.2008
Netolice	6,7	1,1	1,1	0,7	0,12	24,7	0,17	10.11.2008
Pištín	8,0	1,0	0,9	1,1	0,07	6,4	0,09	10.11.2008
Přední Výtoň	6,3	1,0	0,3	0,3	0,11	11,8	0,09	10.11.2008
Sedlec	8,0	1,0	0,9	1,2	0,07	6,4	0,08	10.11.2008
Staňkov	8,4	1,0	0,8	0,9	0,17	1,0	0,05	10.11.2008
Suchdol nad Lužnicí	6,9	1,0	1,0	0,3	0,08	12,0	0,06	10.11.2008
Sušice	7,9	1,5	1,1	0,8	0,16	6,2	0,13	10.11.2008
Trhové Sviny	7,9	1,0	1,0	0,4	0,16	1,0	0,12	10.11.2008
Vacov	7,0	1,2	0,5	0,3	0,20	6,1	0,17	10.11.2008
Veselí nad Lužnicí	7,4	1,3	0,7	0,4	0,12	8,9	0,09	10.11.2008
Vimperk	7,9	1,0	0,6	0,8	0,10	3,0	0,14	10.11.2008
Vodňany	8,1	1,0	0,9	1,1	0,11	6,2	0,07	10.11.2008
Vyšší Brod	7,1	1,4	0,3	1,3	0,13	3,8	0,14	10.11.2008
Žišov	7,2	1,2	1,0	0,3	0,05	37,0	0,18	10.11.2008

\* Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

\*\* Jedná se o hodnotu doporučenou Vyhláškou č. 252/2004 Sb.