

Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Běšiny, čp. 150, OÚ

Dat. odběru: 19.5.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	<5
Zákal (nefel)	ZF(n)	max.5	MH	0,2
Pach		přijatelný	MH	přijatelný
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	44,2
pH		6,5 - 9,5	MH	7,32
TOC	mg/l	max.5,0	MH	1,04
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	MH	<0,1
Dusitany	mg/l	max.0,50	NMH	<0,01
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	30,7
Chloridy	mg/l	max.250	MH	54,8
Sírany	mg/l	max.250	MH	57,4
Fluoridy	mg/l	max.1,5	NMH	<0,2
Bór	µg/l	max.1,5	NMH	<20
Chuť		přijatelná	MH	přijatelná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	0,17
Kyanidy celkové	mg/l	max.0,050	NMH	<0,002
Teplota	°C	8 - 12	DH	10,8
Bromičnany	µg/l	max.10	NMH	<2,5
Chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	<50
Chloritany	µg/l	max.250	MH	<50
Ca+Mg	mmol/l	2,0 - 3,5	DH	1,11
Vápník	mg/l	40 - 80	DH	30,3
Hořčík	mg/l	20 - 30	DH	8,53
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	<0,01
Železo	mg/l	max.0,20	MH	<0,05
Hliník	mg/l	max.0,20	MH	<0,03
Sodík	mg/l	max.200	MH	43,5
Chrom	µg/l	max.25	NMH	<1
Rtuť	µg/l	max.1,0	NMH	<0,1
Nikl	µg/l	max.20	NMH	2,16
Měď	µg/l	max.1000	NMH	5
Arsen	µg/l	max.10	NMH	<1
Selen	µg/l	max.20	NMH	<1
Kadmium	µg/l	max.5,0	NMH	<0,1
Antimon	µg/l	max.10,0	NMH	3,27
Olovo	µg/l	max.10	NMH	<1
Berylium	µg/l	max.2,0	NMH	<0,05
Draslík	mg/l	1 - 10	DH	2,26
Uran	µg/l	max.15	NMH	0,25
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.60	MH	0

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.250	MH	0
2,6 dichlorbenzamid	µg/l	max.1,5	SH	<0,02
Acetochlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Acetochlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	0,088
Alachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Alachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	<0,02
Alachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	<0,02
Aminopyralid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Atrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	max.1	SH	<0,02
Azoxystrobin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Bentazon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Cyanazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Cyprokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Desethylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Desethyldeisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Deisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Desmetryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Dicamba	µg/l	max.0,10	NMH	<0,03
Dimethachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Dimethachlor ESA	µg/l	max.3	SH	<0,02
Dimethachlor OA	µg/l	max.3	SH	<0,02
Diuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Epoxikonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Ethofumesát	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Fenuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Fluroxypyr	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Hexazinon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Chloridazon	µg/l	max.0,3	NMH	<0,02
Chloridazon-desphenyl	µg/l	max.3	SH	<0,02
Chlorpyrifos	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Chlorsulfuron	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Chlortoluron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Isoproturon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Isoproturon-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Isoproturon-monodesmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Karbendazim	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Klopyralid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Linuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
MCPA	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
MCPB	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
MCPB	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metamitron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metazachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Metazachlor ESA	µg/l	max.2,5	SH	<0,02
Metazachlor OA	µg/l	max.2,5	SH	<0,02
Metribuzin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metribuzin desamino	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	max.0,1	NMH	<0,03
Pethoxamid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Pethoxamid ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,020
Prochloraz	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Prometryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propachlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Propazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propiconazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Prothiokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Sebutylazin	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Simazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Simazin 2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Tebukonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Terbuthylazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Terbutryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Thiacloprid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Thiofanát-methyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Pesticidní látky celkem	µg/l	max.0,50	NMH	0,088
Kyselina chloroctová	µg/l			<2,0
Kyselina dichloroctová	µg/l			<2,00
Kyselina trichloroctová	µg/l			<2,00
Kyselina bromoctová	µg/l			<2,0
Kyselina dibromoctová	µg/l			<2,00
Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA)	µg/l	max.60	NMH	0
1,2-dichlorethan	µg/l	max.3,0	NMH	<0,1
Chloroform	µg/l	max.30	NMH	2,72
Trihalomethany (Suma 4 THM)	µg/l	max.50	NMH	11,7
Tetrachlorethen	µg/l	max.10	NMH	<0,2
Trichlorethen	µg/l	max.10	NMH	<0,1
Benzen	µg/l	max.1,0	NMH	<0,1
Benzo(a)pyren	µg/l	max.0,01	NMH	<0,002
Benzo(b)fluoranthen	µg/l			<0,002
Benzo(k)fluoranthen	µg/l			<0,002
Benzo(g,h,i)perylene	µg/l			<0,002
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l			<0,002
Suma 4 PAU	µg/l	max.0,10	NMH	0

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota