



# **DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

kanalizace pro veřejnou potřebu

**města Borovany**

září 2022

výtisk č.

# DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU BOROVSANY

**Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:**

**město Borovany**

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence:

**3113-607746-00244686-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence:

**3113-607746-00244686-4/1**

**Provozovatel kanalizace:**

**ČEVAK a.s., České Budějovice**

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 20.9.2022

razítko : .....

podpis : .....

**Souhlas vlastníka** se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne:

razítko : .....

podpis : .....

**Dodatek kanalizačního řádu schválil** dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad v Trhových Svinech, odbor ŽP** rozhodnutím č. \_\_\_\_\_ ze dne . . 202 .

**Dodatek KŘ bude uložen:**

1. Městský úřad Trhové Sviny, OŽP
2. Město Borovany
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Borovansko

## Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na případech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

## Předmět dodatku:

### 3.3. Objekty na síti


#### - odlehčovací komory

Název OK	násobek ředění $Q_{24}$	poměr ředění
OK 1 U Stropnice	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK 2 Pod nádražím	11	$(1+10) * Q_{24}$
OK 3 Vodárenská	10	$(1+9) * Q_{24}$
OK ČOV	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK (PM z města)	5	$(1+4) * Q_{24}$

$Q_{24}$  = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

Vytisknuto: 20.09.2022 14:32

Měřítko: 1 : 1 000



# Dodatek č. 2 Kanalizačního řádu Borovany - OK (PM z města)

