



DODATEK č.1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

kanalizace pro veřejnou potřebu

města Černošín

říjen 2022

výtisk č.

DODATEK č.1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ČERNOŠÍN

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Černošín

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence: **3213-620408-00259772-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **3213-620408-00259772-4/1**

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel dodatku KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 18.10.2022

razítko :

podpis :

Souhlas města/obce se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne: 18.10.2022

razítko :

podpis :

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Stříbro, odbor ŽP** rozhodnutím čj. 2600/ŽP/22 dne 21.12.2022

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Stříbro , OŽP
2. město Černošín
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko

Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na případech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Předmět dodatku:

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

Název OK	násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK 1 Stříbrzká	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 2 Jiráskova	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK ČOV Černošín	8	$(1+7) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

- čerpací stanice kanalizace

ČSK 1 Tylova ulice Q 18 m³/hod (pro h=10 m), 2 ks čerpadel
bezpečnostní přeliv ústí do Černošínského potoka

ČSK 2 Palackého ulice Q 18 m³/hod (pro h=10 m), 2 ks čerpadel
bezpečnostní přepad je zaústěn do bývalé levobřežní stabilizační nádrže