

Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
20586	4.6.2026	České Budějovice 2, sídliště Máj, Ant. Barcala 1419/5

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	vyhovuje
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	vyhovuje
Pach		příjemný	příjemný	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	26,5	vyhovuje
pH		6,5 - 9,5	8,4	vyhovuje
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	0,9	vyhovuje
TOC	mg/l	max.5,0	1,36	vyhovuje
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	<0,05	vyhovuje
Dusitany	mg/l	max.0,50	0,024	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	max.50	5,6	vyhovuje
Chloridy	mg/l	max.250	11,6	vyhovuje
Sírany	mg/l	max.250	42	vyhovuje
Fluoridy	mg/l	max.1,5	<0,2	vyhovuje
Bór	mg/l	max.1,5	<0,20	vyhovuje
Chuť		příjemná	příjemná	vyhovuje
Chlor volný	mg/l	max.0,3	0,08	vyhovuje
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,12	vyhovuje
Kyanidy celkové	mg/l	max.0,050	<0,0050	vyhovuje
Teplota	°C	8 - 12	15,8	
Bromičnany	µg/l	max.10	<5,0	vyhovuje
Chlorečnany	µg/l	max.250	20	vyhovuje
Chloritany	µg/l	max.250	<10	vyhovuje
Chloritany a chlorečnany	µg/l	max.250	20	vyhovuje
Vápník + hořčík	mmol/l	2,0 - 3,5	1,28	
Vápník	mg/l	40 - 80	42	
Hořčík	mg/l	20 - 30	5,5	
Mangan	mg/l	max.0,050	<0,020	vyhovuje
Železo	mg/l	max.0,20	<0,050	vyhovuje
Hliník	mg/l	max.0,20	<0,050	vyhovuje
Sodík	mg/l	max.200	8,540	vyhovuje
Chrom	µg/l	max.25	<1,0	vyhovuje
Rtuť	µg/l	max.1,0	<0,010	vyhovuje
Nikl	µg/l	max.20	<2,0	vyhovuje
Měď	µg/l	max.1000	<1,0	vyhovuje
Arsen	µg/l	max.10	<1,0	vyhovuje
Selen	µg/l	max.20	<1,0	vyhovuje
Kadmium	µg/l	max.5,0	<0,20	vyhovuje
Antimon	µg/l	max.10,0	<1,0	vyhovuje
Olovo	µg/l	max.10	<1,0	vyhovuje
Draslík	mg/l	1 - 10	2,33	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	0	vyhovuje

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	0	vyhovuje
Abioseston	%	max.5	<1	vyhovuje
Živé organismy	jedinci/ml	max.0	0	vyhovuje
Počet organismů	jedinci/ml	max.50	0	vyhovuje
2,4-D	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
2,6 dichlorbenzamid	µg/l	max.1,5	<0,010	vyhovuje
Acetochlor	µg/l	max.0,10	<0,030	vyhovuje
Acetochlor ESA	µg/l	max.0,1	<0,020	vyhovuje
Acetochlor OA	µg/l	max.0,1	<0,020	vyhovuje
Alachlor	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Alachlor ESA	µg/l	max.0,5	0,042	vyhovuje
Alachlor OA	µg/l	max.0,5	<0,020	vyhovuje
AMPA	µg/l	max.0,10	<0,050	vyhovuje
Atrazin	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	max.1	<0,010	vyhovuje
Azoxystrobin	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Bentazon	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Boskalid	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Cyprokonazol	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Desethylatrazin	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Desethylterbutylazin	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Desisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Dicamba	µg/l	max.0,10	<0,030	vyhovuje
Diflufenican	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Dimethachlor	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Dimethachlor CGA	µg/l	max.3	<0,015	vyhovuje
Dimethachlor ESA	µg/l	max.3	<0,015	vyhovuje
Dimethachlor OA	µg/l	max.3	<0,015	vyhovuje
Dimethenamid	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Dimethoate	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Epoxikonazol	µg/l	max.0,10	<0,030	vyhovuje
Fenpropidin	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Fluroxypyr	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Glyfosát	µg/l	max.0,10	<0,050	vyhovuje
Hexazinon	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Chinmerak	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Chloridazon-desphenyl-methyl	µg/l	max.3	<0,050	vyhovuje
Chloridazon	µg/l	max.0,3	<0,010	vyhovuje
Chloridazon-desphenyl	µg/l	max.3	<0,030	vyhovuje
Chlorpyrifos	µg/l	max.0,10	<0,005	vyhovuje
Chlortoluron	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Chlortoluron-desmethyl	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Isoproturon	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Isoproturon-desmethyl	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Isoproturon-monodesmethyl	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
Klomazon	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
Klopyralid	µg/l	max.0,10	<0,030	vyhovuje
Linuron	µg/l	max.0,10	<0,020	vyhovuje
MCPA	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje
MCPP	µg/l	max.0,10	<0,010	vyhovuje

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Metazachlor	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Metazachlor ESA	µg/l	max.2,5	0,024	vyhovuje
Metazachlor OA	µg/l	max.2,5	< 0,040	vyhovuje
Metkonazol	µg/l	max.0,10	< 0,020	vyhovuje
Metolachlor	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Metolachlor ESA	µg/l	max.0,5	< 0,020	vyhovuje
Metolachlor OA	µg/l	max.0,5	< 0,030	vyhovuje
Metribuzin	µg/l	max.0,10	< 0,030	vyhovuje
Metribuzin desamino	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Napropamid	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Pendimethalin	µg/l	max.0,10	< 0,030	vyhovuje
Pethoxamid	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Prochloraz	µg/l	max.0,10	< 0,020	vyhovuje
Propamocarb	µg/l	max.0,10	< 0,030	vyhovuje
Propiconazol	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Prothiokonazol	µg/l	max.0,10	< 0,050	vyhovuje
Simazin	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Simazin 2-hydroxy	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Spiroxamin	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Tebukonazol	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Terbuthylazin	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Terbuthylazin-hydroxy	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Thiacloprid	µg/l	max.0,10	< 0,010	vyhovuje
Thiofanát-methyl	µg/l	max.0,10	< 0,030	vyhovuje
Pesticidní látky celkem	µg/l	max.0,50	0	vyhovuje
Kyselina chloroctová	µg/l		< 1,0	
Kyselina dichloroctová	µg/l		0,75	
Kyselina trichloroctová	µg/l		< 0,50	
Kyselina bromoctová	µg/l		< 1,0	
Kyselina dibromoctová	µg/l		< 0,50	
Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA)	µg/l	max.60	0,75	vyhovuje
1,2-dichlorethan	µg/l	max.3,0	< 0,750	vyhovuje
Bromoform	µg/l		< 0,2	
Bromdichlormethan	µg/l		0,22	
Dibromchlormethan	µg/l		< 0,1	
Chloroform	µg/l	max.30	1,04	vyhovuje
Trihalomethany (Suma 4 THM)	µg/l	max.50	1,26	vyhovuje
Tetrachlorethen	µg/l	max.10	< 0,20	vyhovuje
Trichlorethen	µg/l	max.10	< 0,10	vyhovuje
Benzen	µg/l	max.1,0	< 0,20	vyhovuje
Benzo(a)pyren	µg/l	max.0,01	< 0,0050	vyhovuje
Suma 4 PAU	µg/l	max.0,10	0	vyhovuje