Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Chrášťovice, čp. 89, bytovka
Dat. odběru: 15.10.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	**<5**
Zákal	ZF(n)	max.5	MH	**<0,30**
Pach		přijatelný	MH	**přijatelný**
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	**43,6**
pH		6,5 - 9,5	MH	**8,0**
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	MH	**<0,5**
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	MH	**<0,05**
Dusitany	mg/l	max.0,50	NMH	**<0,010**
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	**32**
Chloridy	mg/l	max.250	MH	**45,6**
Sírany	mg/l	max.250	MH	**27**
Fluoridy	mg/l	max.1,5	NMH	**<0,2**
Bór	mg/l	max.1,5	NMH	**<0,20**
Chuť		přijatelná	MH	**přijatelná**
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	**0,10**
Kyanidy celkové	mg/l	max.0,050	NMH	**.....**
Teplota	°C	8 - 12	DH	**15,7**
Bromičnany	µg/l	max.10	NMH	**.....**
Chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	**.....**
Chloritany	µg/l	max.250	MH	**.....**
Chloritany a chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	**.....**
Vápník + hořčík	mmol/l	2,0 - 3,5	DH	**1,76**
Vápník	mg/l	40 - 80	DH	**48**
Hořčík	mg/l	20 - 30	DH	**13**
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	**<0,020**
Železo	mg/l	max.0,20	MH	**<0,050**
Hliník	mg/l	max.0,20	MH	**<0,050**
Sodík	mg/l	max.200	MH	**.....**
Chrom	µg/l	max.25	NMH	**.....**
Rtuť	µg/l	max.1,0	NMH	**.....**
Nikl	µg/l	max.20	NMH	**.....**
Měď	µg/l	max.1000	NMH	**.....**
Arsen	µg/l	max.10	NMH	**.....**
Selen	µg/l	max.20	NMH	**.....**
Kadmium	µg/l	max.5,0	NMH	**.....**
Antimon	µg/l	max.10,0	NMH	**.....**
Olovo	µg/l	max.10	NMH	**.....**
Draslík	mg/l	1 - 10	DH	**.....**
Uran	µg/l	max.15	NMH	**.....**
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	**0**
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	MH	**9**

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	MH	**11**
Acetochlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	**.....**
Acetochlor OA	µg/l	max.0,1	NMH	**.....**
Alachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	**.....**
Alachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	**.....**
Dimethachlor CGA	µg/l	max.3	SH	**.....**
Dimethachlor ESA	µg/l	max.3	SH	**.....**
Dimethachlor OA	µg/l	max.3	SH	**.....**
Metazachlor ESA	µg/l	max.2,5	SH	**.....**
Metazachlor OA	µg/l	max.2,5	SH	**.....**
Metolachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	**.....**
Metolachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	**.....**
Pethoxamid	µg/l	max.0,10	NMH	**.....**
Thiacloprid	µg/l	max.0,10	NMH	**.....**
Kyselina chloroctová	µg/l			**.....**
Kyselina dichloroctová	µg/l			**.....**
Kyselina trichloroctová	µg/l			**.....**
Kyselina bromoctová	µg/l			**.....**
Kyselina dibromoctová	µg/l			**.....**
Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA)	µg/l	max.60	NMH	**.....**
1,2-dichlorethan	µg/l	max.3,0	NMH	**.....**
Bromoform	µg/l			**.....**
Bromdichlormethan	µg/l			**.....**
Dibromchlormethan	µg/l			**.....**
Chloroform	µg/l	max.30	NMH	**.....**
Trihalomethany (Suma 4 THM)	µg/l	max.50	NMH	**.....**
Tetrachlorethen	µg/l	max.10	NMH	**.....**
Trichlorethen	µg/l	max.10	NMH	**.....**
Benzen	µg/l	max.1,0	NMH	**.....**
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	µg/l			**.....**
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	µg/l			**.....**
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	µg/l			**.....**
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	µg/l			**.....**
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)	µg/l			**.....**
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	µg/l			**.....**
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	µg/l			**.....**
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA)	µg/l			**.....**
Perfluorododekanová kyselina (PFDoDA)	µg/l			**.....**
Perfluorotridekanová kyselina (PFTrDA)	µg/l			**.....**
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	µg/l			**.....**
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	µg/l			**.....**
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	µg/l			**.....**
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	µg/l			**.....**
Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	µg/l			**.....**
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	µg/l			**.....**
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	µg/l			**.....**
Perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	µg/l			**.....**
Perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	µg/l			**.....**
Perfluorotridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	µg/l			**.....**
Suma 20 PFAS	µg/l	max.0,1	NMH	**.....**

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Suma 4 PFAS	µg/l	max.0,01	SH	**.....**
Bisfenol A	µg/l	max.2,5	NMH	**.....**
Benzo(a)pyren	µg/l	max.0,01	NMH	**.....**
Suma 4 PAU	µg/l	max.0,10	NMH	**.....**

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota