Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
29303	12.8.2026	Drahov, čp. 27
31154	26.8.2026	Drahov, čp. 27

Stanovení	Jednotka	Limit	29303	31154
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	
Pach		přijatelný	přijatelný	
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	17,3	
pH		6,5 - 9,5	7,5	
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	<0,5	
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	<0,05	
Dusitany	mg/l	max.0,50	<0,010	
Dusičnany	mg/l	max.50	15	
Chuť		přijatelná	nestanovena	přijatelná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	0,05	0,13
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,07	0,23
Teplota	°C	8 - 12	16,7	14,9
Mangan	mg/l	max.0,050	<0,020	
Železo	mg/l	max.0,20	<0,050	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	43	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	6	0
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	37	
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	>300	0