Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
21441	10.6.2026	Dobřejovice, čp. 81
22241	17.6.2026	Dobřejovice, čp. 81

Stanovení	Jednotka	Limit	21441	22241
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	
Zákal	ZF(n)	max.5	0,74	
Pach		přijatelný	přijatelný	
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	27,0	
pH		6,5 - 9,5	8,3	
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	0,8	
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	<0,05	
Dusitany	mg/l	max.0,50	<0,010	
Dusičnany	mg/l	max.50	5,7	
Chuť		přijatelná	nestanovena	přijatelná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	<0,05	
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,05	
Teplota	°C	8 - 12	15,1	
Mangan	mg/l	max.0,050	<0,020	
Železo	mg/l	max.0,20	0,051	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	28	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	0	
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	>300	0
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	>300	0
Abioseston	%	max.5	<1	
Živé organismy	jedinci/ml	max.0	0	
Počet organismů	jedinci/ml	max.50	0	