



**DODATEK č.1**  
**KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**  
kanalizace pro veřejnou potřebu

**obce Hrdějovice**

červen 2023

výtisk č. 4

# DODATEK KANALIZAČNÍHO ŘÁDU č.1

## Hrdějovice

**Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:** obec Hrdějovice

Kanalizační stoková síť-Identifikační číslo majetkové evidence:

**Stoková síť Hrdějovice - 3102-648001-00244961-3/1**

**Provozovatel kanalizace:** ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne:

razítko : .....

podpis : .....

**Působnost kanalizačního řádu na území : k.ú. Hrdějovice**

**Souhlas vlastníka se zněním Dodatku kanalizačního řádu č.1:**

dne:

razítko : .....

podpis : .....

**Dodatek kanalizačního řádu schválil** dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Magistrát města České Budějovice, odbor OŽP** rozhodnutím čj. ze dne . . 2023.

**Dodatek KŘ č.1 bude uložen:**

1. Magistrát města České Budějovice, odbor OŽP
2. obec Hrdějovice
3. ČEVAK a.s., České Budějovice-oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko České Budějovice

## Odůvodnění:

Důvodem zpracování dodatku č.1 je doplnění údajů o objektech odlehčovacích komor a poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

## Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je změna v následující položce:

### 3.3. Objekty na síti

#### - odlehčovací komory

<u>Název OK</u>	<u>násobek ředění <math>Q_{24}</math></u>	<u>poměr ředění</u>
OK 1 Těšínská - železnice	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 2 Na Návsi - ZD	5	$(1+4) * Q_{24}$

$Q_{24}$  = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod