Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
19495	28.5.2026	Hrdějovice, Dlouhá 221, MŠ

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Barva	mg/l Pt	max.20	**<5**	vyhovuje
Zákal	ZF(n)	max.5	**<0,30**	vyhovuje
Pach		přijatelný	**přijatelný**	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	**28,8**	vyhovuje
pH		6,5 - 9,5	**8,3**	vyhovuje
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	**0,9**	vyhovuje
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	**<0,05**	vyhovuje
Dusitany	mg/l	max.0,50	**<0,010**	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	max.50	**2,0**	vyhovuje
Chuť		přijatelná	**přijatelná**	vyhovuje
Chlor volný	mg/l	max.0,3	**0,08**	vyhovuje
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	**0,10**	vyhovuje
Teplota	°C	8 - 12	**14,4**	
Mangan	mg/l	max.0,050	**<0,020**	vyhovuje
Železo	mg/l	max.0,20	**<0,050**	vyhovuje
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	**0**	vyhovuje
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	**0**	vyhovuje
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	**0**	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	**0**	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	**0**	vyhovuje
Abioseston	%	max.5	**<1**	vyhovuje
Živé organismy	jedinci/ml	max.0	**0**	vyhovuje
Počet organismů	jedinci/ml	max.50	**0**	vyhovuje