Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
31618	31.8.2026	Opatovice, čp. 17
33254	9.9.2026	Opatovice, čp. 17

Stanovení	Jednotka	Limit	31618	33254
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	
Pach		přijatelný	přijatelný	
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	28,9	
pH		6,5 - 9,5	8,0	
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	0,7	
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	<0,05	
Dusitany	mg/l	max.0,50	<0,010	
Dusičnany	mg/l	max.50	2,8	
Chuť		přijatelná	přijatelná	
Chlor volný	mg/l	max.0,3	<0,05	<0,05
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,05	0,05
Teplota	°C	8 - 12	9,2	16,4
Mangan	mg/l	max.0,050	0,034	
Železo	mg/l	max.0,20	<0,050	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	0	
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	0	
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	>300	0
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	>300	11
Abioseston	%	max.5	1	
Živé organismy	jedinci/ml	max.0	0	
Počet organismů	jedinci/ml	max.50	0	