



DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

kanalizace pro veřejnou potřebu

**města Jindřichův Hradec a
připojených částí Otín, Dolní Skrýchov, Radouňka**

DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Jindřichův Hradec, Otín, Dolní Skrýchov, Radouňka

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Jindřichův Hradec

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence: **3105-660523-00246875-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **3105-660523-00246875-4/1**

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 10. 10. 2022

razítko :

podpis :

Souhlas vlastníka se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne:

razítko :

podpis :

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP** rozhodnutím čj. ze dne . . 2022.

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Jindřichův Hradec, OŽP
2. město Jindřichův Hradec
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Jindřichohradecko

Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Předmět dodatku:

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

Název OK		násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK 1	Elektromontax	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 2	Elektromontax	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 3	Elektromontax	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 4	U Škrobárny	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 5	U Škrobárny	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 6	U Garáží Vajgar	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 7	Jáchymova u MŠ	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 8	Vídeňská U Kufru	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 9	U Nábřeží	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 10	U Nábřeží	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 11	U Nábřeží	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 12	Claudiusova - Denisova	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 13	Pod Vrchy	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 14	9 Mlýnů	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 15	U mostu	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 16	Pod schody	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 17	Pod Gymnáziem	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 18	Bratrská	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 19	U Kurků	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 20	U Kamily	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 21	Otín	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 22	Otínská louka	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 23	U dopravního hřiště	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 24	Karlov	11	$(1+10) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod