



# **DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

kanalizace pro veřejnou potřebu

**obce Kamenný Újezd**

# DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KAMENNÝ ÚJEZD

**Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:** obec Kamenný Újezd

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence: 3102-662925-00245062-3/1

3102-662925-00245062-3/2

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: 3102-662925-00245062-4/1

3102-662925-00245062-4/2

**Provozovatel kanalizace:** ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 21.9.2022

razítko : .....

podpis : .....

**Souhlas vlastníka** se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne:

razítko : .....

podpis : .....

**Dodatek kanalizačního řádu schválil** dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Magistrát města České Budějovice, odbor OŽP** rozhodnutím čj. ze dne . . . 202 .

**Dodatek KŘ bude uložen:**

1. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany ŽP
2. Obec Kamenný Újezd
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Budějovicko

## Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

## Předmět dodatku:

### 3.3. Objekty na síti

#### - odlehčovací komory

Název OK		násobek ředění $Q_{24}$	poměr ředění
OK	ČOV	10	$(1+9) * Q_{24}$
OK 1	Pod kolejem	10	$(1+9) * Q_{24}$
OK 2	Plavnická	10	$(1+9) * Q_{24}$
OK 3	Pod Laznou	10	$(1+9) * Q_{24}$

$Q_{24}$  = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

### 3.4. Čistírna odpadních vod

Odlehčovací komora před čistírnou odpadních vod „OK ČOV“ – zařazena do odst. 3.3. Objekty na síti.

Před biologickým stupněm se nachází rozdělovací a odlehčovací objekt – odlehčovací komora „OK (před biologií)“.

# DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KAMENNÝ ÚJEZD

Vytisknuto: 21.09.2022 13:38

Měřítko: 1 : 500

0 6 10 m

