



DODATEK č.1
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Losiná

listopad 2022

výtisk č. 3



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.2.2023⁽¹⁾

Magistrát města Plzně - Odbor životního prostředí

V Plzni dne 15.2.2023 podpis: B. J.

Spisová značka: MMP/441393/22/3
Číslo jednací: MMP/018419/23
Vyřizuje: Ing. Gita Berkovcová
e-mail: berkovcovag@plzen.eu
telefon: +420 37 803 3211

dle rozdělovníku

Plzeň 13. 1. 2023

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl po provedeném řízení takto:

Ve věci žádosti ze dne 15. 12. 2022

schvaluje

právnícké osobě: **Obec Losiná**
sídlo: **Losiná 11, 332 04 Nezvěstice**
identifikační číslo: **002 56 871**

dle ust. § 14 odst. 3 citovaného zákona o vodovodech a kanalizacích „**Dodatek č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Losiná**“, listopad 2022, za této povinnosti:

- Dodatek č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Losiná bude založen jako nedílná součást schváleného kanalizačního řádu.

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, je právnická osoba obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice, IČO: 002 56 871.

Odůvodnění

Dne 15. 12. 2022 byla Magistrátu města Plzně doručena žádost obce Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice, IČO: 002 56 871, zastoupené na základě plné moci ze dne 12. 12. 2022 společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice IČO: 608 49 657, o schválení „Dodatku č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Losiná“ (dále dodatek č.1 KŘ). Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Losiná, ČEVAK a.s. je provozovatelem této kanalizace.

Dodatek č.1 řeší doplnění KŘ o údaje o poměru ředění splaškových vod pro odlehčení označené OK ČOV Losiná do odstavce 3.3. Kanalizačního řádu Losiná. Jedná se o odlehčovací komoru na nátok do ČOV před mechanickým předčištěním.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno dopisem č.j. MMP/448432/22 ze dne 21. 12. 2022, současně byla stanovena 10 denní lhůta (od obdržení oznámení) k podání námitek a připomínek. Také byla dána možnost vyjádření se ke shromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky, k podkladům rozhodnutí neobdržel správní orgán žádné další vyjádření.

podkladům před vydáním rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky, k podkladům rozhodnutí neobdržel správní orgán žádné další vyjádření.

Součástí předložené žádosti byl zpracovaný dodatek kanalizačního řádu v elektronické podobě, který obsahoval náležitosti podle vyhlášky 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů v dostatečném rozsahu.

Případné změny kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Losiná budou zpracovány ve formě dalšího dodatku ke kanalizačnímu řádu a předloženy zdejšímu odboru ke schválení. Bude-li se jednat o změnu dokumentu většího rozsahu, bude přepracován kanalizační řád jako celek a rovněž předložen zdejšímu odboru ke schválení.

Předloženou žádost posoudil příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení a dospěl k závěru, že uvedené rozhodnutí není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Jeden výtisk schváleného kanalizačního řádu si správní orgán ponechává pro vlastní potřebu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Plzně. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán vyhotoví na náklady odvolatele.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Seznam příloh:

„Dodatek č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Losiná“, listopad 2022

Rozdělovník:

Do vlastních rukou účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice, kterou zastupuje společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Na vědomí:

1. Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
2. Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, Plzeň
3. Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň

Co: vlastní 231.2

DODATEK č.1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU LOSINÁ

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Losiná

Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: **3209-686841-00256871-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **3209-686841-00256871-4/1**

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 12.12.2022

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (223)

razítko :

podpis : 

Působnost kanalizačního řádu na území : **obce Losiná (v k.ú. Losiná u Plzně) Souhlas města/obce se zněním Dodatku kanalizačního řádu:**

dne: 12.12.2022

Obec Losiná

Losiná 11

332 04 Nezvěstice ①

razítko :

podpis : 

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Magistrát města Plzně, odbor ŽP rozhodnutím čj. *HMP 101 84 19/23*

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Magistrát města Plzně , OŽP
2. obec Losiná
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko

Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Předmět dodatku:

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

Název OK		násobek ředění Q_{24}	podíl ředění
OK 1	u samoobsluhy	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK 2	u silnice I/20	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK 3	u transformátoru	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK 4	pod rybníkem	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK ČOV Losiná		7	$(1+6) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

Příloha: mapa v elektronické podobě