



DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Loučovice

září 2022

výtisk č. 4

DODATEK Č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU LOUČOVICE

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

obec Loučovice

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence:

3103-687138-00245984-3/1

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence:

3103-687138-00245984-4/1

Provozovatel kanalizace:

ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne:

razítko :

podpis :

Souhlas vlastníka se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne:

razítko :

podpis :

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství** rozhodnutím čj.
..... ze dne

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství
2. Obec Loučovice
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Lipensko

Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Předmět dodatku:

3.2. Objekty na síti

- odlehčovací komory

Název OK	násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK 1 U dřevěného mostu	7	$(1+6) * Q_{24}$
OK 2 Nad Teplárnou	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK ČOV	5	$(1+4) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

- čerpací stanice

ČSK 1 U kapličky $Q = (2 \text{ až } 22) \text{ l/s} + 2 \times 15 \text{ l/s}$

- shybky

na stoce A pře Vltavu: 2 x LT 150 ($Q \text{ max. } 24 \text{ l/s}$) + ocel 300 ($Q \text{ max. } 49 \text{ l/s}$)