# Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Nedabyle, čp. 4, OÚ
Dat. odběru: 2.3.2026

| Stanovení | Jednotka | Limit | Typ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Barva | mg/l Pt | max.20 | MH | **<5** |
| Zákal | ZF(n) | max.5 | MH | **<0,30** |
| Pach | | přijatelný | MH | **přijatelný** |
| Konduktivita (25 °C) | mS/m | max.125 | MH | **14,1** |
| pH | | 6,5 - 9,5 | MH | **7,4** |
| CHSK-Mn | mg/l | max.3,0 | MH | **<0,5** |
| Amonné ionty | mg/l | max.0,50 | MH | **<0,05** |
| Dusitany | mg/l | max.0,50 | NMH | **<0,010** |
| Dusičnany | mg/l | max.50 | NMH | **20** |
| Chloridy | mg/l | max.250 | MH | **13,0** |
| Sírany | mg/l | max.250 | MH | **<10** |
| Fluoridy | mg/l | max.1,5 | NMH | **<0,2** |
| Bór | mg/l | max.1,5 | NMH | **<0,20** |
| Chuť | | přijatelná | MH | **přijatelná** |
| Chlor volný | mg/l | max.0,3 | MH | **0,10** |
| Kyanidy celkové | mg/l | max.0,050 | NMH | **<0,0050** |
| Teplota | °C | 8 - 12 | DH | **6,6** |
| Bromičnany | µg/l | max.10 | NMH | **<5,0** |
| Chlorečnany | µg/l | max.250 | NMH | **30** |
| Chloritany | µg/l | max.250 | MH | **<10** |
| Vápník + hořčík | mmol/l | 2,0 - 3,5 | DH | **0,68** |
| Vápník | mg/l | 40 - 80 | DH | **17** |
| Hořčík | mg/l | 20 - 30 | DH | **6,1** |
| Mangan | mg/l | max.0,050 | MH | **<0,020** |
| Železo | mg/l | max.0,20 | MH | **<0,050** |
| Hliník | mg/l | max.0,20 | MH | **<0,050** |
| Sodík | mg/l | max.200 | MH | **5,610** |
| Chrom | µg/l | max.25 | NMH | **<1,0** |
| Rtuť | µg/l | max.1,0 | NMH | **<0,010** |
| Nikl | µg/l | max.20 | NMH | **5,3** |
| Měď | µg/l | max.1000 | NMH | **2,6** |
| Arsen | µg/l | max.10 | NMH | **<1,0** |
| Selen | µg/l | max.20 | NMH | **<1,0** |
| Kadmium | µg/l | max.5,0 | NMH | **<0,20** |
| Antimon | µg/l | max.10,0 | NMH | **<1,0** |
| Olovo | µg/l | max.10 | NMH | **<1,0** |
| Draslík | mg/l | 1 - 10 | DH | **2** |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max.0 | MH | **0** |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | max.0 | NMH | **0** |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max.0 | NMH | **0** |
| Počty kolonií při 36 °C | KTJ/1ml | max.40 | MH | **0** |
| Počty kolonií při 22 °C | KTJ/1ml | max.200 | MH | **0** |
| 2,4-D | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |

| Stanovení | Jednotka | Limit | Typ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Acetochlor | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Acetochlor ESA | µg/l | max.0,1 | NMH | **<0,020** |
| Acetochlor OA | µg/l | max.0,1 | NMH | **<0,020** |
| Alachlor | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Alachlor ESA | µg/l | max.0,5 | SH | **0,164** |
| Alachlor OA | µg/l | max.0,5 | SH | **<0,020** |
| Atrazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **0,028** |
| Atrazin-2-hydroxy | µg/l | max.1 | SH | **<0,010** |
| Azoxystrobin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Bentazon | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Boskalid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Cyprokonazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Desethylatrazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **0,045** |
| Desethylterbutylazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Desisopropylatrazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Dicamba | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Diflufenican | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Dimethachlor | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Dimethenamid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Dimethoate | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Epoxikonazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Fenpropidin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Fluroxypyr | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Hexazinon | µg/l | max.0,10 | NMH | **0,064** |
| Chinmerak | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | max.3 | SH | **<0,050** |
| Chloridazon | µg/l | max.0,3 | NMH | **<0,010** |
| Chloridazon-desphenyl | µg/l | max.3 | SH | **<0,030** |
| Chlorpyrifos | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,005** |
| Chlortoluron | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Chlortoluron-desmethyl | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Isoproturon | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Isoproturon-desmethyl | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Isoproturon-monodesmethyl | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Klomazon | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Klopyralid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Linuron | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| MCPA | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| MCPP | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Metazachlor | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Metazachlor ESA | µg/l | max.2,5 | SH | **0,057** |
| Metazachlor OA | µg/l | max.2,5 | SH | **<0,040** |
| Metkonazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Metolachlor | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,050** |
| Metolachlor ESA | µg/l | max.0,5 | SH | **<0,020** |
| Metolachlor OA | µg/l | max.0,5 | SH | **<0,030** |
| Metribuzin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Metribuzin desamino | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Napropamid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Pendimethalin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |

| Stanovení | Jednotka | Limit | Typ | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Pethoxamid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Prochloraz | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,020** |
| Propamocarb | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Propiconazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Prothiokonazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,050** |
| Simazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Simazin 2-hydroxy | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Spiroxamin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Tebukonazol | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Terbuthylazin | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Terbuthylazin-hydroxy | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Thiacloprid | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,010** |
| Thiofanát-methyl | µg/l | max.0,10 | NMH | **<0,030** |
| Pesticidní látky celkem | µg/l | max.0,50 | NMH | **0,137** |
| Kyselina chloroctová | µg/l | | | **<1,0** |
| Kyselina dichloroctová | µg/l | | | **<0,50** |
| Kyselina trichloroctová | µg/l | | | **<0,50** |
| Kyselina bromoctová | µg/l | | | **<1,0** |
| Kyselina dibromoctová | µg/l | | | **<0,50** |
| Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA) | µg/l | max.60 | NMH | **0** |
| 1,2-dichlorethan | µg/l | max.3,0 | NMH | **<0,750** |
| Bromoform | µg/l | | | **0,4** |
| Bromdichlormethan | µg/l | | | **0,18** |
| Dibromchlormethan | µg/l | | | **0,41** |
| Chloroform | µg/l | max.30 | NMH | **<0,10** |
| Trihalomethany (Suma 4 THM) | µg/l | max.50 | NMH | **0,99** |
| Tetrachlorethen | µg/l | max.10 | NMH | **<0,20** |
| Trichlorethen | µg/l | max.10 | NMH | **0,11** |
| Benzen | µg/l | max.1,0 | NMH | **<0,20** |
| Benzo(a)pyren | µg/l | max.0,01 | NMH | **<0,0050** |
| Suma 4 PAU | µg/l | max.0,10 | NMH | **0** |

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota