

# Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
8017	5.3.2026	Neplachov, čp. 52, Jednota

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	vyhovuje
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	vyhovuje
Pach		přijatelný	<b>přijatelný</b>	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	<b>16,4</b>	vyhovuje
pH		6,5 - 9,5	<b>7,5</b>	vyhovuje
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	<0,5	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	max.50	<b>16</b>	vyhovuje
Chuť		přijatelná	<b>přijatelná</b>	vyhovuje
Chlor volný	mg/l	max.0,3	<b>0,17</b>	vyhovuje
Teplota	°C	8 - 12	<b>6,8</b>	vyhovuje
Mangan	mg/l	max.0,050	<0,020	vyhovuje
Železo	mg/l	max.0,20	<0,050	vyhovuje
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	<b>0</b>	vyhovuje
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	<b>0</b>	vyhovuje
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	<b>0</b>	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	<b>0</b>	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	<b>0</b>	vyhovuje