

Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Popis
7465	04.03.2025	Skrychov u Opařan, čp. 50
23404	01.07.2025	Opařany, čp. 33, Restaurace Na Staré poště
27899	08.08.2025	Opařany, čp. 33, Restaurace Na Staré poště
35817	06.10.2025	Opařany, čp. 165, ZŠ

Stanovení	Jednotka	Limit	7465	23404	27899	35817
Barva	mg/l Pt	20	<5	<5		
Zákal	ZF(n)	5	0,55	2,1		
Pach		přijatelný	přijatelný	přijatelný		
Konduktivita (25 °C)	mS/m	125	27,6	25,7		
pH		6,5 - 9,5	8,4	8,2		8,2
KNK-4,5	mmol/l					1,40
CHSK-Mn	mg/l	3,0	1,0	1,2		
Amoniak a NH4+	mg/l	0,50	<0,05	<0,05		
Dusitany	mg/l	0,50	<0,01	<0,01		
Dusičnany	mg/l	50	7,3	7,0		
Chuť		přijatelná	přijatelná	přijatelná		
Chlor volný	mg/l	0,3	<0,05	<0,05		0,05
Chlor celkový aktivní	mg/l	0,4	0,07	<0,05		
Teplota	°C	dop.8 - 12	6,3	16,8		
Mangan	mg/l	0,050	<0,05	<0,05		
Železo	mg/l	0,20	0,058	0,30	0,12	0,094
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	0		0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	0		
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	0		
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	40	0	0		38
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	200	0	5		
Abioseston	%	5	<1	<1		
Živé organismy	jedinci/ml	0	0	0		
Počet organismů	jedinci/ml	50	0	0		

Ing. Kateřina Tebichová

Technolog, ČEVAK a.s.

České Budějovice

Pracoviště:

Kosova 2894, Tábor 390 02

Tel: 387 761 503, 728 104 466

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DČ: 0260849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (142)