

Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Písek, Lesnická 55, Lesnická škola

Dat. odběru: 26.5.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	<5
Zákal	ZF(n)	max.5	MH	0,56
Pach		příjemný	MH	příjemný
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	26,2
pH		6,5 - 9,5	MH	8,2
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	MH	0,8
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	MH	<0,05
Dusitany	mg/l	max.0,50	NMH	<0,010
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	3,6
Chloridy	mg/l	max.250	MH	15,3
Sírany	mg/l	max.250	MH	44
Fluoridy	mg/l	max.1,5	NMH	<0,2
Bór	mg/l	max.1,5	NMH	<0,20
Chuť		příjemná	MH	příjemná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	0,08
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	NMH	0,12
Kyanidy celkové	mg/l	max.0,050	NMH	<0,0050
Teplota	°C	8 - 12	DH	13,0
Bromičnany	µg/l	max.10	NMH	<5,0
Chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	68
Chloritany	µg/l	max.250	MH	<10
Chloritany a chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	68
Vápník + hořčík	mmol/l	2,0 - 3,5	DH	1,20
Vápník	mg/l	40 - 80	DH	40
Hořčík	mg/l	20 - 30	DH	4,9
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	0,020
Železo	mg/l	max.0,20	MH	<0,050
Hliník	mg/l	max.0,20	MH	<0,050
Sodík	mg/l	max.200	MH	9,050
Chrom	µg/l	max.25	NMH	<1,0
Rtuť	µg/l	max.1,0	NMH	<0,010
Nikl	µg/l	max.20	NMH	<2,0
Měď	µg/l	max.1000	NMH	<1,0
Arsen	µg/l	max.10	NMH	<1,0
Selen	µg/l	max.20	NMH	<1,0
Kadmium	µg/l	max.5,0	NMH	<0,20
Antimon	µg/l	max.10,0	NMH	<1,0
Olovo	µg/l	max.10	NMH	<1,0
Draslík	mg/l	1 - 10	DH	2,51
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	MH	0

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	MH	0
Abioseston	%	max.5	MH	<1
Živé organismy	jedinci/ml	max.0	MH	0
Počet organismů	jedinci/ml	max.50	MH	0
2,4-D	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
2,6 dichlorbenzamid	µg/l	max.1,5	SH	<0,010
Acetochlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Acetochlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,020
Acetochlor OA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,020
Alachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Alachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	0,030
Alachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	<0,020
AMPA	µg/l	max.0,10	NMH	<0,050
Atrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	max.1	SH	<0,010
Azoxystrobin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Bentazon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Boskalid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Cyprokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Desethylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Desethylterbutylazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Desisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Dicamba	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Diflufenican	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Dimethachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Dimethachlor CGA	µg/l	max.3	SH	0,020
Dimethachlor ESA	µg/l	max.3	SH	<0,015
Dimethachlor OA	µg/l	max.3	SH	<0,015
Dimethenamid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Dimethoate	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Epoxikonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Fenpropidin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Fluroxypyr	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Glyfosát	µg/l	max.0,10	NMH	<0,050
Hexazinon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Chinmerak	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Chloridazon-desphenyl-methyl	µg/l	max.3	SH	<0,050
Chloridazon	µg/l	max.0,3	NMH	<0,010
Chloridazon-desphenyl	µg/l	max.3	SH	<0,030
Chlorpyrifos	µg/l	max.0,10	NMH	<0,005
Chlortoluron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Chlortoluron-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Isoproturon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Isoproturon-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Isoproturon-monodesmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Klomazon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Klopyralid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Linuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
MCPA	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
MCPP	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Metazachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Metazachlor ESA	µg/l	max.2,5	SH	0,057
Metazachlor OA	µg/l	max.2,5	SH	<0,040
Metkonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metolachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Metolachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	<0,020
Metolachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	<0,030
Metribuzin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Metribuzin desamino	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Napropamid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Pendimethalin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Pethoxamid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Prochloraz	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propamocarb	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Propiconazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Prothiokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,050
Simazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Simazin 2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Spiroxamin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Tebukonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Terbuthylazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Terbuthylazin-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Thiacloprid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,010
Thiofanát-methyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Pesticidní látky celkem	µg/l	max.0,50	NMH	0
Kyselina chloroctová	µg/l			<1,0
Kyselina dichloroctová	µg/l			3,04
Kyselina trichloroctová	µg/l			3,13
Kyselina bromoctová	µg/l			<1,0
Kyselina dibromoctová	µg/l			<0,50
Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA)	µg/l	max.60	NMH	6,17
1,2-dichlorethan	µg/l	max.3,0	NMH	<0,750
Bromoform	µg/l			<0,2
Bromdichlormethan	µg/l			3,12
Dibromchlormethan	µg/l			0,37
Chloroform	µg/l	max.30	NMH	17,80
Trihalomethany (Suma 4 THM)	µg/l	max.50	NMH	21,3
Tetrachlorethen	µg/l	max.10	NMH	<0,20
Trichlorethen	µg/l	max.10	NMH	<0,10
Benzen	µg/l	max.1,0	NMH	<0,20
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	µg/l			<0,0045
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	µg/l			0,0014
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	µg/l			0,00107
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	µg/l			0,00056
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)	µg/l			0,00041
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	µg/l			<0,0003
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	µg/l			<0,0003
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA)	µg/l			<0,0003
Perfluorododekanová kyselina (PFDoDA)	µg/l			<0,0003

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Perfluorotridekanová kyselina (PFTrDA)	µg/l			<0,0003
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	µg/l			<0,0003
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	µg/l			<0,0003
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	µg/l			<0,0003
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	µg/l			<0,0003
Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	µg/l			<0,0003
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	µg/l			<0,0003
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	µg/l			<0,0003
Perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	µg/l			<0,001
Perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	µg/l			<0,0003
Perfluorotridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	µg/l			<0,001
Suma 20 PFAS	µg/l	max.0,1	NMH	0,00344
Suma 4 PFAS	µg/l	max.0,01	SH	0,00041
Bisfenol A	µg/l	max.2,5	NMH	<0,010
Nonylfenol	ng/l	max.300	SH	<30
17-beta-estradiol	ng/l	max.1	SH	<0,800
Metformin	µg/l			0,165
Benzo(a)pyren	µg/l	max.0,01	NMH	<0,0050
Suma 4 PAU	µg/l	max.0,10	NMH	0

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota