Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Popelín, obecní úřad
Dat. odběru: 18.8.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	**6**
Zákal	ZF(n)	max.5	MH	**0,58**
Pach		přijatelný	MH	**přijatelný**
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	**2,0**
pH		6,5 - 9,5	MH	**7,0**
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	MH	**<0,5**
Amoniak a NH4+	mg/l	max.0,50	MH	**<0,05**
Dusitany	mg/l	max.0,50	NMH	**0,01**
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	**31**
Chuť		přijatelná	MH	**přijatelná**
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	**<0,03**
Teplota	°C	8 - 12	DH	**17,0**
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	**0,020**
Železo	mg/l	max.0,20	MH	**0,07**
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	**0**
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.60	MH	**6**
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.250	MH	**10**

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota