Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Slaník, čp. 35
Dat. odběru: 5.5.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Chuť		přijatelná	MH	**přijatelná**
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	**<0,05**
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	NMH	**<0,05**
Teplota	°C	8 - 12	DH	**10,9**
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	**0**
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	MH	**14**

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota