Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Srnín, čp. 16
Dat. odběru: 1.7.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	**<5**
Zákal	ZF(n)	max.5	MH	**0,52**
Pach		přijatelný	MH	**přijatelný**
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	**9,6**
pH		6,5 - 9,5	MH	**6,4**
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	MH	**<0,5**
Amonné ionty	mg/l	max.0,50	MH	**<0,05**
Dusitany	mg/l	max.0,50	NMH	**<0,010**
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	**2,9**
Chloridy	mg/l	max.250	MH	**4,1**
Sírany	mg/l	max.250	MH	**12**
Fluoridy	mg/l	max.1,5	NMH	**<0,2**
Bór	mg/l	max.1,5	NMH	**<0,20**
Chuť		přijatelná	MH	**přijatelná**
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	**0,05**
Kyanidy celkové	mg/l	max.0,050	NMH	**<0,0050**
Teplota	°C	8 - 12	DH	**17,1**
Bromičnany	µg/l	max.10	NMH	**<5,0**
Chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	**12**
Chloritany	µg/l	max.250	MH	**<10**
Chloritany a chlorečnany	µg/l	max.250	NMH	**<20**
Vápník + hořčík	mmol/l	2,0 - 3,5	DH	**0,36**
Vápník	mg/l	40 - 80	DH	**8,0**
Hořčík	mg/l	20 - 30	DH	**3,6**
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	**<0,020**
Železo	mg/l	max.0,20	MH	**<0,050**
Hliník	mg/l	max.0,20	MH	**<0,050**
Sodík	mg/l	max.200	MH	**8,330**
Chrom	µg/l	max.25	NMH	**1,2**
Rtuť	µg/l	max.1,0	NMH	**<0,010**
Nikl	µg/l	max.20	NMH	**5,9**
Měď	µg/l	max.1000	NMH	**11,4**
Arsen	µg/l	max.10	NMH	**<1,0**
Selen	µg/l	max.20	NMH	**<1,0**
Kadmium	µg/l	max.5,0	NMH	**<0,20**
Antimon	µg/l	max.10,0	NMH	**<1,0**
Olovo	µg/l	max.10	NMH	**<1,0**
Draslík	mg/l	1 - 10	DH	**0,96**
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	**0**
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	**0**
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	MH	**0**
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.300	MH	**0**

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
2,6 dichlorbenzamid	µg/l	max.1,5	SH	**<0,010**
Acetochlor	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Alachlor	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Atrazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	max.1	SH	**<0,010**
Azoxystrobin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Boskalid	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Cyprokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Desethylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Desethylterbutylazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Desisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Diflufenican	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Dimethachlor	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Dimethenamid	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Dimethoate	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Epoxikonazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Fenpropidin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Hexazinon	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Chinmerak	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Chloridazon-desphenyl-methyl	µg/l	max.3	SH	**<0,050**
Chloridazon	µg/l	max.0,3	NMH	**<0,010**
Chloridazon-desphenyl	µg/l	max.3	SH	**<0,030**
Chlorpyrifos	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,005**
Chlortoluron	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Chlortoluron-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Isoproturon	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Isoproturon-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Isoproturon-monodesmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Klomazon	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Linuron	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Metazachlor	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Metkonazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Metolachlor	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Metribuzin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Metribuzin desamino	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Napropamid	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Pendimethalin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Prochloraz	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,020**
Propamocarb	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Propiconazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Prothiokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,050**
Simazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Simazin 2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Spiroxamin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Tebukonazol	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Terbuthylazin	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Terbuthylazin-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,010**
Thiofanát-methyl	µg/l	max.0,10	NMH	**<0,030**
Kyselina chloroctová	µg/l			**<1,0**

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Kyselina dichloroctová	µg/l			**<0,50**
Kyselina trichloroctová	µg/l			**<0,50**
Kyselina bromoctová	µg/l			**<1,0**
Kyselina dibromoctová	µg/l			**<0,50**
Halogenoctové kyseliny (Suma 5 HAA)	µg/l	max.60	NMH	**0**
1,2-dichlorethan	µg/l	max.3,0	NMH	**<0,750**
Bromoform	µg/l			**0,51**
Bromdichlormethan	µg/l			**0,14**
Dibromchlormethan	µg/l			**0,41**
Chloroform	µg/l	max.30	NMH	**<0,10**
Trihalomethany (Suma 4 THM)	µg/l	max.50	NMH	**1,06**
Tetrachlorethen	µg/l	max.10	NMH	**<0,20**
Trichlorethen	µg/l	max.10	NMH	**<0,10**
Benzen	µg/l	max.1,0	NMH	**<0,20**
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	µg/l			**<0,0015**
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorododekanová kyselina (PFDoDA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorotridekanová kyselina (PFTrDA)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	µg/l			**<0,0002**
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	µg/l			**<0,001**
Perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	µg/l			**<0,0003**
Perfluorotridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	µg/l			**<0,001**
Suma 20 PFAS	µg/l	max.0,1	NMH	**0**
Suma 4 PFAS	µg/l	max.0,01	SH	**0**
Bisfenol A	µg/l	max.2,5	NMH	**<0,030**
Benzo(a)pyren	µg/l	max.0,01	NMH	**<0,0050**
Suma 4 PAU	µg/l	max.0,10	NMH	**0**

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota