



DODATEK č.3 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Štáhlavy

říjen 2022

výtisk č. 3

DODATEK č.3 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ŠTÁHLAVY

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Štáhlavy

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence: **3209-763152-00257290-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **3209-763152-00257290-4/1**

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel dodatku KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 13.10.2022

razítko :

podpis :

Souhlas města/obce se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne: 13.10.2022

razítko :

podpis :

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Magistrát města Plzně, odbor ŽP** rozhodnutím čj. MMP/448329/22 ze dne 21.12.2023

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Magistrát města Plzně , OŽP
2. obec Štáhlavy
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko

Odůvodnění:

Doplnění údajů o poměru ředění splaškových vod na případech do vodního recipientu na základě §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Předmět dodatku:

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

Název OK	násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK 1 Štáhlavy	12	$(1+11) * Q_{24}$
OK 2 Štáhlavy	40	$(1+39) * Q_{24}$
OK 3 Štáhlavy	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 4 Štáhlavice	9	$(1+8) * Q_{24}$
OK 5 Štáhlavice	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK ČOV Štáhlavy	5	$(1+4) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

- čerpací stanice kanalizace

ČSK 1 Štáhlavy, Legionářská- hlavní čerpací stanice - Q 8,5-13 l/s, 2 ks čerpadel	
ČSK 2 Štáhlavy, Úslavská- Q 2,2 l/s, 2 ks čerpadel	
ČSK 3 Štáhlavice Q 6,5 l/s, 2 ks čerpadel	
ČSK 4 Štáhlavy, Bažantnice Q 0,3-33 l/s (pro h=4-11 metrů)- 2 ks čerpadel	
ČSK 5 Štáhlavy, Na Kukačce Q 9,5 l/s - 1 ks čerpadlo	
ČSK 6 Štáhlavy, Kozel Q 1 l/s (pro h=16 metrů)- 2 ks čerpadel	
ČSK 7 Štáhlavy, Na Kukačce- malá Q 0,45-0,75 l/s (pro h=1-100 metrů), 1 ks čerpadlo	
ČSK 8 Štáhlavy-Kozelská Q 4,8 l/s, 2 ks čerpadel	
ČSK 9 Štáhlavy-Na Boru Q 2,4 l/s, 2 ks čerpadel	

záchytné jímky - Štáhlavice 2ks - objem kalového prostoru 2 m³