

STRÁŽOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK Č.1


vypracovaný podle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.

Vlastník kanalizace:

Obec Strážov
Strážov 71
340 21 Janovice nad Úhlavou
IČ: 00256102

Provozovatel kanalizace:

VODOSPOL s.r.o.
Ostravská 169
339 01 Klatovy
IČ: 4836065351



VODOSPOL s.r.o. -5-
Ostravská 169, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 310 040, fax: 376 320 317
IČ: 4836065351 DIČ: CZ4836065351


Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum: 14. 9. 2019

Platnost do: 31. 10. 2025

Platnost prodloužena do: 1. 11. 2025



Datum zpracování: leden 2019

Vyhotoveno ve 4 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad
1x Město Strážov
2x VODOSPOL s.r.o.: 1x vodohospodář, 1x archiv
Kopie: 2x VODOSPOL s.r.o.: technolog OV, provoz Klatovy

Odůvodnění:

Dodatek tohoto kanalizačního řádu je zpracován na základě zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Novela tohoto zákona, která nabývá účinnosti 1.1.2019, doplňuje § 38 o odstavec 2:

„(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.“

Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je změna a doplnění kanalizačního řádu - **Přílohy** - v následujících položkách:

1. Příloha A se mění na **Přílohu A1**.

2. Doplňuje se **Příloha A2** ve znění:

Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV

V souladu s tímto KŘ mohou být na ČOV dováženy zvláštní odpadní vody (dále jen ZOV), jejichž kvalita přesahuje standardní limity dle Přílohy C. Složení ZOV musí odpovídat následujícímu popisu jejich původu:

- obsah septiků a chemických toalet,
- kalové vody – kal z malých ČOV (DČOV),
- odpadní vody z čištění kanalizace, dešťových stok a uličních vpustí,
- drenážní vody z výkopů stavebních prací,
- průsakové vody.

Na tento způsob likvidace ZOV neexistuje právní nárok, vždy závisí na posouzení vlivu ZOV na zatížení a režim ČOV a dovoz těchto vod musí být sjednán s provozovatelem na základě samostatné smlouvy nebo objednávky.

Při dovážení ZOV na ČOV musí být dodrženy následující podmínky:

- dovážení ZOV nesmí probíhat za deště,
- v důsledku dovážení ZOV a jejich vypouštění v místě k tomu určeném nesmí dojít k odlehčení na objektu před ČOV nebo v areálu ČOV.

Specifikace místa vypouštění:

- dešťová zdrž,
- šachta stokové sítě před nátokem na ČOV.

Konkrétní místo vypouštění bude zvoleno po domluvě s obsluhou ČOV nebo technologem společnosti ve vztahu k aktuálním podmínkám.