

Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
3073	28.1.2026	Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 210, ZŠ Mezimostí

Stanovení	Jednotka	Limit	Výsledek	Hodnocení
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	vyhovuje
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	vyhovuje
Pach		přijatelný	přijatelný	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	17,6	vyhovuje
pH		6,5 - 9,5	7,6	vyhovuje
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	0,6	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	max.50	16	vyhovuje
Chuť		přijatelná	přijatelná	vyhovuje
Chlor volný	mg/l	max.0,3	0,08	vyhovuje
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,17	vyhovuje
Teplota	°C	8 - 12	9,1	vyhovuje
Mangan	mg/l	max.0,050	< 0,020	vyhovuje
Železo	mg/l	max.0,20	< 0,050	vyhovuje
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	0	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	0	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	0	vyhovuje