Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Místo odběru
15347	29.4.2026	Veselí nad Lužnicí, Mánesova 746
23289	24.6.2026	Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 839, EFKO
27477	29.7.2026	Veselí nad Lužnicí, nám. T.G.Masaryka 24

Stanovení	Jednotka	Limit	15347	23289	27477
Barva	mg/l Pt	max.20	<5	<5	7
Zákal	ZF(n)	max.5	<0,30	1,3	<0,30
Pach		přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	17,0	11,9	16,7
pH		6,5 - 9,5	7,8	6,9	7,4
CHSK-Mn	mg/l	max.3,0	1,0	<0,5	<0,5
Amonné ionty	mg/l	max.0,50		<0,05	<0,05
Dusitany	mg/l	max.0,50		<0,010	<0,010
Dusičnany	mg/l	max.50	14	15	15
Chuť		přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	0,08	0,09	0,06
Chlor celkový aktivní	mg/l	max.0,4	0,14	0,20	0,16
Teplota	°C	8 - 12	9,3	15,8	18,8
Mangan	mg/l	max.0,050	<0,020	<0,020	<0,020
Železo	mg/l	max.0,20	<0,050	0,056	<0,050
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	0	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	0	0	0
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	0	0	0
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.40	0	0	0
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.200	0	0	0