

Informace o kvalitě pitné vody v roce 2026

Podle vyhlášky č.252/2004 Sb. - příloha č.1 v platném znění

Místo odběru vody: Malá Víska, čp. 50

Dat. odběru: 18.6.2026

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Barva	mg/l Pt	max.20	MH	<5
Zákal (nefel)	ZF(n)	max.5	MH	0,47
Pach		příjemný	MH	příjemný
Konduktivita (25 °C)	mS/m	max.125	MH	19,7
pH		6,5 - 9,5	MH	6,52
TOC	mg/l	max.5,0	MH	0,473
Dusičnany	mg/l	max.50	NMH	28,2
Chuť		příjemná	MH	příjemná
Chlor volný	mg/l	max.0,3	MH	0,04
Teplota	°C	8 - 12	DH	12,9
Mangan	mg/l	max.0,050	MH	<0,01
Železo	mg/l	max.0,20	MH	0,084
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0	MH	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	max.0	NMH	0
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	max.80	MH	0
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	max.300	MH	0
2,6 dichlorbenzamid	µg/l	max.1,5	SH	<0,02
Acetochlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Acetochlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Alachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Alachlor ESA	µg/l	max.0,5	SH	0,086
Alachlor OA	µg/l	max.0,5	SH	<0,02
Aminopyralid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Atrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	max.1	SH	<0,02
Azoxystrobin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Bentazon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Cyanazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Cyprokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Desethylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Desethyldeisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Deisopropylatrazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Desmetryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Dicamba	µg/l	max.0,10	NMH	<0,03
Dimethachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Dimethachlor ESA	µg/l	max.3	SH	0,02
Dimethachlor OA	µg/l	max.3	SH	<0,02
Diuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Epoxikonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Ethofumesát	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Fenuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Fluroxypyr	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020

Stanovení	Jednotka	Limit	Typ	Výsledek
Hexazinon	µg/l	max.0,10	NMH	0,089
Chloridazon	µg/l	max.0,3	NMH	<0,02
Chloridazon-desphenyl	µg/l	max.3	SH	0,172
Chlorpyrifos	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Chlorsulfuron	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Chlortoluron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Isoproturon	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Isoproturon-desmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Isoproturon-monodesmethyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Karbendazim	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Klopyralid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Linuron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
MCPA	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
MCPB	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
MCPP	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metamitron	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metazachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Metazachlor ESA	µg/l	max.2,5	SH	0,165
Metazachlor OA	µg/l	max.2,5	SH	<0,02
Metribuzin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Metribuzin desamino	µg/l	max.0,10	NMH	<0,030
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	max.0,1	NMH	<0,03
Pethoxamid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Pethoxamid ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,020
Prochloraz	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Prometryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propachlor	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propachlor ESA	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Propazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Propiconazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Prothiokonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Sebutylazin	µg/l	max.0,1	NMH	<0,02
Simazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Simazin 2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Tebukonazol	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Terbutylazin	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	max.0,10	NMH	<0,02
Terbutryn	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Thiacloprid	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Thiofanát-methyl	µg/l	max.0,10	NMH	<0,020
Pesticidní látky celkem	µg/l	max.0,50	NMH	0,089

Vysvětlivky: **NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota